

Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione dovuta a situazione di pericolo per dispersione sull'impianto interno rilevata dal Servizio di Pronto Intervento (Rif. Linea Guida Cig n° 12 del 25/02/2015)

DOCUMENTAZIONE TECNICA ATTESTANTE L'AVVENUTA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO

CALIBRO MISURATORE	PRESSIONE FORNITURA	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA		
Fino a G6	Bassa Pressione	Modulo A12		Copia certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali *
Superiore a G6	Bassa Pressione	Modulo A12	Modulo B12	Copia certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali *
Fino a G6	Media pressione / Alta pressione	Modulo A12	Modulo B12	Copia certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali *
Superiore a G6	Media pressione / Alta pressione	Modulo A12	Modulo B12	Copia certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali *

* Certificato di possesso dei requisiti tecnico – professionali dell'Installatore o visura camerale in corso di validità (12 mesi dal rilascio o dalla data di conferma di validità dello stesso documento espressa mediante autocertificazione in calce, a firma del titolare dell'Impresa).

NB: i Moduli A12 e B12 devono avere data di compilazione non antecedente rispetto alla data di sospensione della fornitura per dispersione riscontrata dal Pronto Intervento.